

АКТ
периодической проверки дымовых и вентиляционных каналов от
газоиспользующего оборудования

г. Первоуральск

"15" 09 2023 г.

Мы, нижеподписавшиеся, комиссия в составе:

Мамонтова Н.Н.
Техник-смотритель Миронова Д.С.

произвели периодическую проверку эксплуатируемых дымовых и вентиляционных каналов МКД по адресу: Ивана Губко 1 с целью установления соответствия их требованиям нормативных документов и возможности дальнейшей эксплуатации. В процессе проверки обследовано _____ дымовых каналов и 10 вентиляционных каналов, из них в очищенном состоянии 9, подлежат прочистке 1.

При периодической проверке установлено:

- Дымовые и вентиляционные каналы пригодны для дальнейшей эксплуатации.

- Дымовые и вентиляционные каналы не могут быть допущены к дальнейшей эксплуатации, а газоиспользующее оборудование (печь) подлежат отключению по причине: _____

(Указать дефекты каналов, отсутствие тяги и др.)

Комиссия Мамонтова Н.Н.
Техник-смотритель
Миронова Д.С.

АКТ
периодической проверки дымовых и вентиляционных каналов от
газоиспользующего оборудования

г. Первоуральск

"15" 09 2023 г.

Мы, нижеподписавшиеся, комиссия в составе:

Мачаевский Сергей Владимирович Вашахметова А.Н.
Техник - смотритель Меронова Д.С.

произвели периодическую проверку эксплуатируемых дымовых и вентиляционных каналов МКД по адресу: Ул. Свободы 2

с целью установления соответствия их требованиям нормативных документов и возможности дальнейшей эксплуатации. В процессе проверки обследовано _____ дымовых каналов и 12 вентиляционных каналов, из них в очищенном состоянии 10, подлежат прочистке 2.

При периодической проверке установлено:

- Дымовые и вентиляционные каналы пригодны для дальнейшей эксплуатации.

- Дымовые и вентиляционные каналы не могут быть допущены к дальнейшей эксплуатации, а газоиспользующее оборудование (печь) подлежат отключению по причине: _____

(Указать дефекты каналов, отсутствие тяги и др.)

Комиссия Мачаевский Сергей Владимирович
Вашахметова А.Н.
Техник - смотритель
Меронова Д.С.