

АКТ
периодической проверки дымовых и вентиляционных каналов от
газоиспользующего оборудования

г. Первоуральск

" 14 " 09 2023 г.

Мы, нижеподписавшиеся, комиссия в составе:

Туржешев - ответственный Лосюкина Н.В.
Мачаевский М.Г. и Сивагуркина Н.В.

произвели периодическую проверку эксплуатируемых дымовых и вентиляционных каналов МКД по адресу: ул. Чивича д. 33.

с целью установления соответствия их требованиям нормативных документов и возможности дальнейшей эксплуатации. В процессе проверки обследовано — дымовых каналов и 80 вентиляционных каналов, из них в очищенном состоянии 71, подлежат прочистке 9.

При периодической проверке установлено:

- Дымовые и вентиляционные каналы пригодны для дальнейшей эксплуатации.
- Дымовые и вентиляционные каналы не могут быть допущены к дальнейшей эксплуатации, а газоиспользующее оборудование (печь) подлежат отключению по причине: _____

(Указать дефекты каналов, отсутствие тяги и др.)

Комиссия Туржешев - ответственный
Лосюкина Н.В. Лосюкина Н.В.
Мачаевский М.Г. и Сивагуркина Н.В. Сивагуркина Н.В.

АКТ
периодической проверки дымовых и вентиляционных каналов от
газоиспользующего оборудования

г. Первоуральск

" 15 " 09 2023 г.

Мы, нижеподписавшиеся, комиссия в составе:

Иванов-Смирнителев Досожина Н.О.
Начальник МЯЧ и Смирнителева Н.В.

произвели периодическую проверку эксплуатируемых дымовых и вентиляционных каналов МКД по адресу: ул. Чехова д. 34

с целью установления соответствия их требованиям нормативных документов и возможности дальнейшей эксплуатации. В процессе проверки обследовано — дымовых каналов и 15д вентиляционных каналов, из них в очищенном состоянии 140, подлежат прочистке 1д.

При периодической проверке установлено:

- Дымовые и вентиляционные каналы пригодны для дальнейшей эксплуатации.

- Дымовые и вентиляционные каналы не могут быть допущены к дальнейшей эксплуатации, а газоиспользующее оборудование (печь) подлежат отключению по причине: _____

(Указать дефекты каналов, отсутствие тяги и др.)

Комиссия

Иванов-Смирнителев
Досожина Н.О.
Начальник МЯЧ и
Смирнителева Н.В.

АКТ
периодической проверки дымовых и вентиляционных каналов от
газоиспользующего оборудования

г. Первоуральск

" 14 " 09 2023 г.

Мы, нижеподписавшиеся, комиссия в составе:

Тараканов - Сидоркин Тараканов Н.О.
Начальник МЯЧ № 2 Сидоркин Н.В.

произвели периодическую проверку эксплуатируемых дымовых и вентиляционных каналов МКД по адресу: ул. Чкалова д. 35

с целью установления соответствия их требованиям нормативных документов и возможности дальнейшей эксплуатации. В процессе проверки обследовано — дымовых каналов и 110 вентиляционных каналов, из них в очищенном состоянии 92, подлежат прочистке 18.

При периодической проверке установлено:

- Дымовые и вентиляционные каналы пригодны для дальнейшей эксплуатации.

- Дымовые и вентиляционные каналы не могут быть допущены к дальнейшей эксплуатации, а газоиспользующее оборудование (печь) подлежат отключению по причине: _____

(Указать дефекты каналов, отсутствие тяги и др.)

Комиссия

Тараканов - Сидоркин
Тараканов Н.О. Сидоркин
Начальник МЯЧ № 2
Сидоркин Н.В.

АКТ
периодической проверки дымовых и вентиляционных каналов от
газоиспользующего оборудования

г. Первоуральск

" 15 " 09 2023 г.

Мы, нижеподписавшиеся, комиссия в составе:

Дьячкин - системный Дворкина Н.И.
Начальник МТЧ и Сиватурская Н.В.

произвели периодическую проверку эксплуатируемых дымовых и вентиляционных каналов МКД по адресу: ул. Мухоморова д. 36 с целью установления соответствия их требованиям нормативных документов и возможности дальнейшей эксплуатации. В процессе проверки обследовано 1 дымовых каналов и 176 вентиляционных каналов, из них в очищенном состоянии 134, подлежат прочистке ddd.

При периодической проверке установлено:

- Дымовые и вентиляционные каналы пригодны для дальнейшей эксплуатации.
- Дымовые и вентиляционные каналы не могут быть допущены к дальнейшей эксплуатации, а газоиспользующее оборудование (печь) подлежат отключению по причине: _____

(Указать дефекты каналов, отсутствие тяги и др.)

Комиссия Дьячкин - системный
Дворкина Н.И. Дьячкин
Начальник МТЧ и
Сиватурская Н.В. О.И.

АКТ
периодической проверки дымовых и вентиляционных каналов от
газоиспользующего оборудования

г. Первоуральск

" 14 " 09 2023 г.

Мы, нижеподписавшиеся, комиссия в составе:

Тюхменев Александр Николаевич Тюхменев Александр Николаевич
Мачаевский Дмитрий Владимирович Сивапурина Наталья

произвели периодическую проверку эксплуатируемых дымовых и вентиляционных каналов МКД по адресу: ул. Чкалова д. 38

с целью установления соответствия их требованиям нормативных документов и возможности дальнейшей эксплуатации. В процессе проверки обследовано 1 дымовых каналов и 100 вентиляционных каналов, из них в очищенном состоянии 85, подлежат прочистке 15.

При периодической проверке установлено:

- Дымовые и вентиляционные каналы пригодны для дальнейшей эксплуатации.
- Дымовые и вентиляционные каналы не могут быть допущены к дальнейшей эксплуатации, а газоиспользующее оборудование (печь) подлежат отключению по причине: _____

(Указать дефекты каналов, отсутствие тяги и др.)

Комиссия

Тюхменев Александр Николаевич
Тюхменев Александр Николаевич
Мачаевский Дмитрий Владимирович
Сивапурина Наталья Сул.

АКТ
периодической проверки дымовых и вентиляционных каналов от
газоиспользующего оборудования

г. Первоуральск

" 11 " 09 202 3 г.

Мы, нижеподписавшиеся, комиссия в составе:

Тяжешек-Сосотрустев Тюсозина М.Ю.
Масалышев М.А. Саматулина Н.А.

произвели периодическую проверку эксплуатируемых дымовых и вентиляционных каналов МКД по адресу: ул. Кривоша Г. 1 с целью установления соответствия их требованиям нормативных документов и возможности дальнейшей эксплуатации. В процессе проверки обследовано — дымовых каналов и 222 вентиляционных каналов, из них в очищенном состоянии 197, подлежат прочистке 25.

При периодической проверке установлено:

- Дымовые и вентиляционные каналы пригодны для дальнейшей эксплуатации.

- Дымовые и вентиляционные каналы не могут быть допущены к дальнейшей эксплуатации, а газоиспользующее оборудование (печь) подлежат отключению по причине: _____

(Указать дефекты каналов, отсутствие тяги и др.)

Комиссия

Тяжешек-Сосотрустев
Тюсозина М.Ю. Сидор
Масалышев М.А.
Саматулина Н.А. Сид

АКТ

периодической проверки дымовых и вентиляционных каналов от газоиспользующего оборудования

г. Первоуральск

" 11 " 09 2023 г.

Мы, нижеподписавшиеся, комиссия в составе:

Ткачев - специалист Тосохина Л. В.
Мачаевский М. А. В. Сивапурина Н. В.

произвели периодическую проверку эксплуатируемых дымовых и вентиляционных каналов МКД по адресу: ул. Кривова д. 2

с целью установления соответствия их требованиям нормативных документов и возможности дальнейшей эксплуатации. В процессе проверки обследовано 1 дымовых каналов и 148 вентиляционных каналов, из них в очищенном состоянии 131, подлежат прочистке 17.

При периодической проверке установлено:

- Дымовые и вентиляционные каналы пригодны для дальнейшей эксплуатации.
- Дымовые и вентиляционные каналы не могут быть допущены к дальнейшей эксплуатации, а газоиспользующее оборудование (печь) подлежат отключению по причине: _____

(Указать дефекты каналов, отсутствие тяги и др.)

Комиссия Ткачев - специалист

Тосохина Л. В. Ледов

Мачаевский М. А. В.

Сивапурина Н. В. Сив

АКТ
периодической проверки дымовых и вентиляционных каналов от
газоиспользующего оборудования

г. Первоуральск

" 11 " 09 2023 г.

Мы, нижеподписавшиеся, комиссия в составе:

Тюженин - Селезнев Досоркина Л.В.
Мачаевский МАН Семистужкина Наталья

произвели периодическую проверку эксплуатируемых дымовых и вентиляционных каналов МКД по адресу: ул. Кривова д. 4.

с целью установления соответствия их требованиям нормативных документов и возможности дальнейшей эксплуатации. В процессе проверки обследовано 1 дымовых каналов и 140 вентиляционных каналов, из них в очищенном состоянии 124, подлежат прочистке 16.

При периодической проверке установлено:

- Дымовые и вентиляционные каналы пригодны для дальнейшей эксплуатации.

- Дымовые и вентиляционные каналы не могут быть допущены к дальнейшей эксплуатации, а газоиспользующее оборудование (печь) подлежат отключению по причине: _____

(Указать дефекты каналов, отсутствие тяги и др.)

Комиссия

Тюженин - Селезнев
Досоркина Л.В. Дерев
Мачаевский МАН
Семистужкина Наталья Сул

АКТ
периодической проверки дымовых и вентиляционных каналов от
газоиспользующего оборудования

г. Первоуральск

" 12 " 09 2023 г.

Мы, нижеподписавшиеся, комиссия в составе:

Техник - сметчик Досожина Л.И.
Мачалишк М.А. Семистерова Н.В.

произвели периодическую проверку эксплуатируемых дымовых и вентиляционных каналов МКД по адресу: ул. Френкова д. 6.

с целью установления соответствия их требованиям нормативных документов и возможности дальнейшей эксплуатации. В процессе проверки обследовано 1 дымовых каналов и 114 вентиляционных каналов, из них в очищенном состоянии 96, подлежат прочистке 18.

При периодической проверке установлено:

- Дымовые и вентиляционные каналы пригодны для дальнейшей эксплуатации.

- Дымовые и вентиляционные каналы не могут быть допущены к дальнейшей эксплуатации, а газоиспользующее оборудование (печь) подлежат отключению по причине: _____

(Указать дефекты каналов, отсутствие тяги и др.)

Комиссия

Техник - сметчик Досожина Л.И.
Мачалишк М.А. Семистерова Н.В.