

**АКТ**  
**периодической проверки дымовых и вентиляционных каналов от**  
**газоиспользующего оборудования**

г. Первоуральск

"3" сентября 2024 г.

Мы, нижеподписавшиеся, комиссия в составе:

начальник ЖТЧУ-1 Волынский А.М.  
техник-смотритель Иванова И.В.

произвели периодическую проверку эксплуатируемых дымовых и вентиляционных каналов МКД (ИД код 2ee74891-6892-48bc-87f6-30dd00ccba-dd6) по адресу: Кирова 1, с целью установления соответствия их требованиям нормативных документов и возможности дальнейшей эксплуатации. В процессе проверки обследовано \_\_\_\_\_ дымовых каналов и 152 вентиляционных каналов, из них в очищенном состоянии 147, подлежат прочистке 5.

При периодической проверке установлено:

- Дымовые и вентиляционные каналы пригодны для дальнейшей эксплуатации.

- Дымовые и вентиляционные каналы не могут быть допущены к дальнейшей эксплуатации, а газоиспользующее оборудование (печь) подлежат отключению по причине: \_\_\_\_\_

(Указать дефекты каналов, отсутствие тяги и др.)

Комиссия начальник ЖТЧУ-1  
Волынский А.М. Авар-  
техник - смотритель  
Иванова И.В. Иванов

**АКТ**  
**периодической проверки дымовых и вентиляционных каналов от**  
**газоиспользующего оборудования**

г. Первоуральск

"4" сентября 2024 г.

Мы, нижеподписавшиеся, комиссия в составе:

начальник ИТЧ №1 Талмакметова А.М.  
технический специалист Иванова И.В.

произвели периодическую проверку эксплуатируемых дымовых и вентиляционных каналов МКД (ИД код 8ecde503-d839-4876-b3f0-dcb994e72a54) по адресу: Кирова 13, с целью установления соответствия их требованиям нормативных документов и возможности дальнейшей эксплуатации. В процессе проверки обследовано 6 дымовых каналов и 12 вентиляционных каналов, из них в очищенном состоянии 16, подлежат прочистке 2.

При периодической проверке установлено:

- Дымовые и вентиляционные каналы пригодны для дальнейшей эксплуатации.
- Дымовые и вентиляционные каналы не могут быть допущены к дальнейшей эксплуатации, а газоиспользующее оборудование (печь) подлежат отключению по причине: \_\_\_\_\_

(Указать дефекты каналов, отсутствие тяги и др.)

Комиссия начальник ИТЧ №1  
Талмакметова А.М. Иван  
технический специалист  
Иванова И.В. Иван

**АКТ**  
**периодической проверки дымовых и вентиляционных каналов от**  
**газоиспользующего оборудования**

г. Первоуральск

" 4 " сентября 2024 г.

Мы, нижеподписавшиеся, комиссия в составе:

начальник ЖЭУ № 1 Рамзаншарифов А.М.  
техник - сборщик Иванова И.В.

произвели периодическую проверку эксплуатируемых дымовых и вентиляционных каналов МКД (ИД код bd178501-de33-41c4-a1a7-538693cc3e2f) по адресу: Кирова 14, с целью установления соответствия их требованиям нормативных документов и возможности дальнейшей эксплуатации. В процессе проверки обследовано 4 дымовых каналов и 14 вентиляционных каналов, из них в очищенном состоянии 20, подлежат прочистке 1.

При периодической проверке установлено:

- Дымовые и вентиляционные каналы пригодны для дальнейшей эксплуатации.
- Дымовые и вентиляционные каналы не могут быть допущены к дальнейшей эксплуатации, а газоиспользующее оборудование (печь) подлежат отключению по причине: \_\_\_\_\_

(Указать дефекты каналов, отсутствие тяги и др.)

Комиссия начальник ЖЭУ № 1  
Рамзаншарифов А.М. Авант -  
техник - сборщик  
Иванова И.В. Ивант